

LIITTYMISHAKEMUKSEN JA -LAUSUNNON MALLI

HAKEMUS / LAUSUNTO Nro..... KOSKIEN SPRINKLERILAITTEISTON LIITTÄMISTÄ
VESIHUOLTOLAITOKSEN VERKKOON

OMISTAJA (liittyjä)	Nimi		Puhelinnumero		
	Lähiosoite		Postitoimipaikka		
KIINTEISTÖ	Lähiosoite		Postitoimipaikka		
	Kunnanosa nro	Korttelin nro	Tontin nro	Kylän nro	RN:o
SPRINKLERI- SUUNNITTELIJA	Nimi ja yritys			Puhelinnumero	
SUOJELTAVAT TILAT	(tuotanto, varastoitava tavara, varastointitapa)				
	Sprinkleri on rakennusluvan ehtona: ☐ Kyllä ☐ Ei		Laitteiston arvioitu toteutusajankohta:		
LAITTEISTO	Sprinkleriluokka ja laitteistotyyppi				
	Vesilähdevaatus (-luokka)		Liitosjohdon arvioitu halkaisija mm		Toiminta-aika min
	Epäedullisimman mitoitusalan virtaama (Q _{mr}) l/min		Vastaava vaadittu alin painetaso vh-laitoksen johdon liitoskohdassa bar		
	Edullisimman mitoitusalan virtaama (Q _{max}) l/min		Vastaava vaadittu alin painetaso vh-laitoksen johdon liitoskohdassa bar		
	Yhdistetty syöttö- ja tonttivesijohto: ☐ Kyllä ☐ Ei		Laitteistossa käytetään lisäaineita:		
	Paineenkorotus: ☐ Kyllä ☐ Ei		☐ Kyllä (tiedot liitteenä) ☐ Ei		
MUUT LIITOKSET	Syöttövesijohtoon liitettävät muut sammutusvesilaitteet, -säiliöt tai muut liitokset:				
VIERÄRÖINTI	Arvioitu jätevesimäärä ja -virtaama koestuksissa: m ³ /kerta l/min		Alimman viemäripisteen korkeusasema		
LISÄTIEDOT					
	Paikka ja aika		Hakijan allekirjoitus		

VESIHUOLTOLAITOKSEN LAUSUNTO

VESILÄHTEEN TIEDOT *)	Rengasjohto: ☐ Kyllä ☐ Ei		Koko, käytettävissä oleva virtaama ja paine		
	Pumpputeho yht. l/min	Suunta I mm	l/min	bar	
	Vesisäiliöiden tilavuus yht. m ³	Suunta II mm	l/min	bar	
	Vesilähteiden lkm.	Suunta I + II	l/min	bar	
	Runkojohtojen lkm.	Tiedot perustuvat ☐ Arvioon ☐ Mittauksiin			
	Ylin painetaso liitoskohdassa bar	Huomautukset:			
	Vesihuoltolaitoksen toimitusvesimäärä ja arvioitu alin painetaso liitoskohdassa toimitusvesimäärällä huippukulutuksen aikana.				
			l/min	bar	
ERITYIS- EHDOT **)	Spinklerilaitteisto on suunniteltava siten, että vesihuoltolaitoksen vesijohdon paine liitoskohdassa on aina vähintään 1,5 bar. Syöttövesijohto on mitoitettava siten, että virtausnopeus ei ylitä 1,8 m/s Vesijohdoveden suojauksessa on noudatettava Suomen Rakentamismääräyskokoelman D1 ja standardin SFS-EN-1717 määräyksiä.				
Esitetty laitteisto voidaan kytkeä vesihuoltolaitoksen verkkoon sopimusehtojen mukaisesti					
	Paikka ja aika		Allekirjoitus		

Tämä lausunto on voimassa asti.

*) Pumpputeho, vesisäiliöiden tilavuus, vesilähteiden ja runkojohtojen lukumäärät jotka palvelevat johtoa, johon liitos tehdään.

Koko = pienin putki, josta koko vesimäärä joutuu virtaamaan.

Käytettävissä oleva virtaama voi olla pienempi kuin mitattu virtaama johtuen esim. mittausajankohdasta tai tulevaisuuden vedentarpeen arviosta.

Käytettävissä olevasta virtaamasta ei ole vähennetty palokunnan vedenkäyttöä. Sprinklerisuunnittelija vastaa sprinklerisääntöjen mukaisuudesta.

**) Esim. vaatimus vapaasta ilmavälistä tai koestusvesien talteenotosta ja käsittelystä

LIITTEET

- ☐ Asemapiirros (Liittyjä toimittaa 2 kappaleena. Vesihuoltolaitos merkitsee liitoskohdat.)
- ☐ Selvitys käytettävästä lisäaineesta ja sen käsittelystä ennen viemärointia. (Liittyjä)
- ☐ Laskelma toimitusvesimäärästä (Vesihuoltolaitos)
- ☐ Muu, mikä: